НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.179.Н.00469** 033526

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ИЗОПАН РУС", ОГРН: 1133435004713
Юридический адрес: 404103, Волгоградская область, город Волжский, улица Александрова, дом 51, РОССИЯ.
Фактический адрес: 404103, Волгоградская область, город Волжский, улица Александрова, дом 51, РОССИЯ,
телефон: 8(844)3212030, адрес электронной почты: rus@isopan.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ИЗОПАН РУС", ОГРН: 1133435004713
Юридический адрес: 404103, Волгоградская область, город Волжский, улица Александрова, дом 51, РОССИЯ. Фактический адрес: 404103, Волгоградская область, город Волжский, улица Александрова, дом 51, РОССИЯ, телефон: 8(844)3212030, адрес электронной почты: rus@isopan.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр" (ОС ООО "Ланта Центр"), 115088, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4 корпус 4, тел. (495) 675-85-81, факс (495) 675-85-81, ОГРН 1137746804612, Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Панели металлические трехслойные кровельные торговой марки «ИЗОПАН РУС» типа ТСП-К с утеплителем из минеральной ваты плотностью не менее 105 кг/м3, толщиной от 50 до 250 мм, 1-го класса, выпускаемые по ГОСТ 32603-2021 "Панели трехслойные с металлическими облицовками и сердечником из минеральной ваты. Технические условия".

Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)
25.11.23.161

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.1–94. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. ГОСТ 30403–2012 Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность. (См. приложение - бланк № 007290)

код ТН ВЭД ЕАЭС
7308905100

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №Д22-05-17/8 от 17.05.2022 г., №Д22-05-17/9 от 17.05.2022 г., №Д22-05-17/10 от 17.05.2022 г., №Д22-05-17/11 от 17.05.2022 г., №Д22-05-17/12 от 17.05.2022 г., №Д22-05-17/13 от 17.05.2022 г.
ИЛ ООО "Ланта Центр", свидетельство НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018 г, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 4.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32001. 04ИБФ1.ОС02.0777 от 26.08.2019г, выдан ОС ООО "Центр Сертификации "СИСТЕМА" рег.№ РОСС RU.32001. 04ИБФ1.ОС02

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.05.2022 г. по 16.05.2025 г.

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия) **К.А. Константинов**

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия) **Д.Ю. Леонов**

ЗАО «Опцион», Москва, 2015 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ № 702. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.179.Н.00469** 007290

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Наименование и обозначение продукции	Наименование национального стандарта или свода правил	Пределы огнестойкости конструкций
1. Конструкция из панелей металлических трехслойных кровельных торговой марки «ИЗОПАН РУС» типа ТСП-К с утеплителем из минеральной ваты плотностью не менее 105 кг/м^3 толщиной 50 мм, 1-го класса, выпускаемые по ГОСТ 32603-2021 "Панели трехслойные с металлическими облицовками и сердечником из минеральной ваты. Технические условия "	ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования". ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции".	Предел огнестойкости RE30, при равномерно распределенной нагрузке 180 кг/м^2 пролет 1500 мм.
2. Конструкция из панелей металлических трехслойных кровельных торговой марки «ИЗОПАН РУС» типа ТСП-К с утеплителем из минеральной ваты плотностью не менее 105 кг/м^3 толщиной 80 мм, 1-го класса, выпускаемые по ГОСТ 32603-2021 "Панели трехслойные с металлическими облицовками и сердечником из минеральной ваты. Технические условия "	ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования". ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции".	Предел огнестойкости RE45, при равномерно распределенной нагрузке 180 кг/м^2 пролет 1500 мм
3. Конструкция из панелей металлических трехслойных кровельных торговой марки «ИЗОПАН РУС» типа ТСП-К с утеплителем из минеральной ваты плотностью не менее 105 кг/м^3 толщиной от 100 до 170 мм, 1-го класса, выпускаемые по ГОСТ 32603-2021 "Панели трехслойные с металлическими облицовками и сердечником из минеральной ваты. Технические условия ".	ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования". ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции".	Предел огнестойкости RE60, при равномерно распределенной нагрузке 240 кг/м^2 пролет 1500 мм
4. Конструкция из панелей металлических трехслойных кровельных торговой марки «ИЗОПАН РУС» типа ТСП-К с утеплителем из минеральной ваты плотностью не менее 105 кг/м^3 толщиной от 200 до 250 мм, 1-го класса, выпускаемые ГОСТ 32603-2021 "Панели трехслойные с металлическими облицовками и сердечником из минеральной ваты. Технические условия ".	ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования". ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции".	Предел огнестойкости RE90, при равномерно распределенной нагрузке 240 кг/м^2 пролет 1500 мм
5. Конструкция из панелей металлических трехслойных кровельных торговой марки «ИЗОПАН РУС» типа ТСП-К с утеплителем из минеральной ваты плотностью не менее 105 кг/м^3 толщиной 50 мм, 1-го класса, выпускаемые по ГОСТ 32603-2021 "Панели трехслойные с металлическими облицовками и сердечником из минеральной ваты. Технические условия "	ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность».	Класс пожарной опасности конструкции– К0(30).
6. Конструкция из панелей металлических трехслойных кровельных торговой марки «ИЗОПАН РУС» типа ТСП-К с утеплителем из минеральной ваты плотностью не менее 105 кг/м^3 толщиной от 80 до 250 мм, 1-го класса, выпускаемые по ГОСТ 32603-2021 "Панели трехслойные с металлическими облицовками и сердечником из минеральной ваты. Технические условия "	ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность».	Класс пожарной опасности конструкции– К0(45).

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) **К.А. Константинов**
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) **Д.Ю. Леонов**
(подпись, инициалы, фамилия)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В», ТО № 552